

Dichtheitsprüfung für Revisionschächte

gem. ATV-Regelwerk M 143, Teil 6

(Dieses Prüfverfahren gilt nicht für Kleinkläranlagen/Sammelgruben)

Gemeinde _____

Straße, Haus-Nr. _____

Eigentümer _____

Datum/Tag der Prüfung _____

Prüfverfahren: Wasser

Schachtform: rund eckig Abmessung: Ø _____ Tiefe _____

Material: Beton Mauerwerk Sonstiges: _____

Unterteil: Beton Mauerwerk Sonstiges: _____

Gerinne vorhanden: ja nein DN: _____

Füllzeit des Schachtes: von _____ bis _____ Uhr Prüfzeit des Schachtes: von _____ bis _____ Uhr

Wasserverlust zulässig: _____ ltr Wasserverlust tatsächlich: _____ ltr

Prüfung bestanden: ja nein

Kriterien nach ATV-Regelwerk M 143 Teil 6:

Prüfdruck: min. 50 cm über dem Rohrscheitel am höchstgelegenen Punkt des Schachtes (0,05 bar)

Wasserzugabe: Pauschal 0,40ltr/m² benetzter Schachtinnenfläche einschl. des Bodens

Prüfzeit: 15 Minuten

Ort, Datum _____

Unterschrift /Stempel Firma _____

Ort, Datum _____

Unterschrift Protokollführer/Sachkundiger _____

Anlagen: _____